

Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.
a průvodní dokumentací výrobce

Protokol : 300 193988

Kontrola provedena :27.09.2019

Provedl : Jůlius Pepšovský č. 11304

Odběratel :

Společenství vlastníků jednotek domu K

K Lesu 345/8

14200 Praha 4 - Kamýk

IČ : 27895262 DIČ :

Dodavatel :

Stanislav KANDUS

Hilmarova 678

152 00 Praha 5 - Barrandov

IČ : 13126687 DIČ : CZ460519489

Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 28. 4. 1992

Provozovna :

K Lesu 345

K Lesu 345/ 8 - 18

142 00 Praha 4 - Kamýk

Tel/fax: 251 819 727

E-mail : info@kanfas.cz

č.	Umístění	Typ	Výr. číslo	Provedené úkony				RV	TZ	Poznámka	Výsledek kontroly
				1	2	3	4				
1	1. PP garáže	PG6 LE	016586	x				2005	09/20	+ kontrolní štítek	odpovídá
2	1. PP garáže	PG6 LE	024514	x				2006	09/21	+ kontrolní štítek	odpovídá
3	1. PP garáže	PG6 LE	012895	x				2003	09/21	+ kontrolní štítek	odpovídá

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	roční periodická kontrola	3	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	tlaková zkouška nádoby	0	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0	C	Starší 40 let(sněhové) nebo 20 let (ostatní)
4	oprava přístroje: A)plnění B)regenerace náplně C)dodání ND D)výměna těsnění E)výměna hadice F)výměna patrony G)štítek H)poj. ventil			
Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb.				
Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů		Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP		

Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje provozuschopné.

Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka

Následující kontrolu provést:

září 2020

dle Vyhl. MV ČR 246/2001

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z-274/2000

Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce

