

G-TERMA s.r.o. Armádní 778/18, Praha 6**Předběžná kalkulace nákladů na tepelnou energii pro rok 2020**

Dohoda o ceně. Cena je daněna 10% DPH - produkt je teplo.

Praha dne: 10.12.2019

Kotelna: K lesu 345/8, Praha 4

Kotelna č: 198

Hodnota majetku kotelny: 800 000,00 Kč

Výkon: 2 x 150 kW

Pevné roční náklady:	Kč
mzda obsluhy	27 700,00
pojištění mzdy	9 695,00
správní režie a zisk	20 450,00
MEZISOUČET	57 845,00

Předpokládané ceny revizí:	Kč
Revize a (kontrola) plynového zařízení	2 800,00
Odborná prohlídka kotelny	1 350,00
Kontrola komínu a kouřovodu	1 400,00
Roční servis kotlů 2 ks	5 000,00
Revize elektro zařízení (1x za pět let 3800,- Kč, příští kontrola 10/2020)	3 800,00
Kalibrace čidla CH4	1 300,00
Kontrola hasících přístrojů	600,00
Kontrola chemických hodnot vody UT	1 200,00
Revize TNS provozní 600L	1 800,00
Revize TNS vnitřní (1x za pět let 1800,- Kč, příští revize 3/2024)	0,00
Měření spalin dle TPG 70401	1 200,00
Roční prověrka BOZP pracoviště	370,00
Měření účinnosti rozvodů a kotlů (1x za čtyři roky 4600,- Kč, příští kontrola 3/2022)	0,00
Roční servis AD Reflex	1 700,00
Roční servis úpravny vody	700,00
MEZISOUČET	23 220,00

Proměnné náklady:	
opravy a servis strojního zařízení	33 000,00


Náklady spojené s výrobou tepla předpoklad:

dodávka rz. kapacity, režie tepla	0,92 Kč/m3	47100 m3	43 332,00
za distribuci rezervov. kapacity	1,15 Kč	47100 m3	54 165,00
za distribuci odebraný plyn	110,00 Kč/MWh	503,97 MWh	55 437,00
za dodávku komodity (plyn)	676,00 Kč/MWh	503,97 MWh	340 684,00
poplatek za operátora trhu	2,10 Kč/MWh	503,97 MWh	1 058,00
CELKEM bez DPH			494 676,00
 CELKEM bez DPH			608 741,00
DPH snížená sazba	10%		60 874,00
CENA CELKEM			669 615,00

Vyrobené teplo :

roční spotřeba plynu	47100 m3	503 970 kWh	
přepočtový koeficient		0,0036	
účinnost zařízení		0,88	
výpočet množství tepla	503 970	x	0,0036 x 0,88 = 1 597 GJ
náklad na 1 GJ	669 615	:	1 597 = 419 Kč

Dodavatel:



Po odsouhlasení prosím vraťte potvrzenou kopii, případně zašlete souhlas emailem!

Pokud nám potvrzení nezašlete do 15.1.2020, budeme považovat tuto kalkulaci za schválenou.