

G-TERMA s.r.o. Armádní 778/18, Praha 6

Podklad pro vyúčtování za tepelnou energii 2019 rozpis

Cena je daněna 15% DPH - produkt je teplo.

Praha dne: 18.01.2020

Kotelna: K lesu 345/8, Praha 4

Kotelna č: 198

Hodnota majetku kotelny: 800 000,00 Kč

Výkon: 2 x 150 kW

Pevné roční náklady:	Kč
mzda obsluhy, pojištění mzdy, správní režie a zisk	57 005,00

Ceny revizí:	Kč
Revize a (kontrola) plynového zařízení	2 800,00
Odborná prohlídka kotelny	1 350,00
Kontrola komínu a kouřovodu	1 400,00
Roční servis kotlů 2 ks	4 800,00
Kalibrace čidla CH4	1 300,00
Kontrola hasících přístrojů	420,00
Revize TNS provozní 600L	1 800,00
Revize TNS vnitřní (1x za pět let 1800,- Kč, příští revize 3/2024)	1 800,00
Měření spalín dle TPG 70401	1 200,00
Roční prověrka BOZP pracoviště	350,00
Roční servis AD Reflex	1 700,00
MEZISOUČET	18 920,00

Proměnné náklady:	
opravy a servis strojního zařízení	6 185,00

Náklady spojené s výrobou tepla:			
dodávka rz. kapacity, režie tepla	0,93 Kč/m3	44007,00 m3	40 927,00
za distribuci rezervov. kapacity	89,33 Kč/m3	469,23 MWh	41 914,12
za distribuci odebraný plyn	112,01 Kč/MWh	469,23 MWh	52 558,11
za dodávku komodity (plyn)	676,00 Kč/MWh	469,23 MWh	317 197,45
poplatek za operátora trhu	2,05 Kč/MWh	469,23 MWh	961,92
CELKEM bez DPH			453 558,60
CELKEM bez DPH			535 668,60
DPH snížená sazba	15%		80 350,29
CENA CELKEM			616 018,89

Vyrobené teplo :							
roční spotřeba plynu	44007 m3		469 227 kWh				
přepočtový koeficient			0,0036				
účinnost zařízení			0,88				
výpočet množství tepla		469 227 x	0,0036	x	0,88	=	1 487 GJ
náklad na 1 GJ		616 019	:		1 487	=	414 Kč

Dodavatel:

G-TERMA s.r.o.
Armádní 778/18
165 00 Praha 6
IČO: 26202808