

G-TERMA s.r.o. Armádní 778/18, Praha 6

Podklad pro vyúčtování za tepelnou energii 2021 rozpis

Cena je daněna 10% DPH - produkt je teplo.

Praha dne: 20.01.2022

Kotelna: K lesu 345/8, Praha 4

Kotelna č: 198

Hodnota majetku kotelny: 800 000,00 Kč

Výkon: 2 x 150 kW

Pevné roční náklady:

mzda obsluhy, pojištění mzdy, správní režie a zisk

Kč

58 365,00

Ceny revizí:

Revize a (kontrola) plynového zařízení

Kč

2 800,00

Odborná prohlídka kotelny

1 350,00

Kontrola komínu a kouřovodu

1 400,00

Roční servis kotlů 2 ks

6 000,00

Kontrola hasících přístrojů

1 000,00

Revize TNS provozní 600L

1 700,00

Měření spalin dle TPG 70401

1 200,00

Roční prověrka BOZP pracoviště

400,00

Roční servis AD Reflex

2 200,00

MEZISOUČET

18 050,00

Proměnné náklady:

opravy a servis strojního zařízení

25 235,00

Náklady spojené s výrobou tepla:

dodávka rz. kapacity, režie tepla

0,93 Kč/m3

46587 m3

43 326,00

za distribuci rezervov. kapacity

91,70 Kč/MWh

497,25 MWh

45 595,59

za distribuci odebraný plyn

125,72 Kč/MWh

497,25 MWh

62 513,88

za dodávku komodity (plyn)

515,00 Kč/MWh

497,25 MWh

256 082,21

poplatek za operátora trhu

2,44 Kč/MWh

497,25 MWh

1 213,27

CELKEM bez DPH

408 730,95

CELKEM bez DPH

510 380,95

DPH snížená sazba

10%

51 038,00

CENA CELKEM

561 418,95

Vyrobené teplo :

roční spotřeba plynu

46587 m3

497 247

kWh

přepočtový koeficient

0,0036

účinnost zařízení

0,88

výpočet množství tepla

497 247

x

0,0036

x

0,88

=

1 575

GJ

náklad na 1 GJ

561 419

:

1 575

=

356

Kč

Dodavatel:

G-TERMA s.r.o.
Armádní 778/18
165 00 Praha 6
IČO: 26202808