

- ZKUŠEBNÍ PROTOKOL O NASTAVENÍ -

Periodická roční kalibrace dle ČSN EN 60079-29-2, ČSN 07 0703

Detektor CH4 typu: GC20PN, pro signalizaci přítomnosti plynu a par.

Výrobce: J.T.O. System, s.r.o.

Výrobní číslo: J85120

Číslo protokolu: C001/22

Datum provedení nastavení : 9.3.2022

Název a sídlo organizace (umístění detektoru): plynová NTL kotelna:

K Lesu 345/8, Praha 4

Spravuje : - G-TERMA s.r.o. -
Armádní 778/18, Praha 6

Nastavení provedl: Petr Brkal

Kalibrační plyn: CH4

zkušební koncentrace:

0,5% - I. stupeň

1% - II. stupeň

šarže plynu:

2644220

2649841

Poznámky: Nastavení bylo provedeno zkušebními kalibračními plyny s úpravou veličin dle T.P. výrobce.

Záznam do provozního deníku: proveden

Celkové zhodnocení zařízení : vyhovující

V Praze dne : 9.3.2022

AVOCH servis s.r.o.

Stehlíkova 1189/13

165 00 Praha 6

IČ: 029 35 520

.....
razítka a podpis