

Záznam o odborné prohlídce kotelny - vyhl. 91/93 § 16

adresa objektu	plynová kotelna K Lesu 345/18		
Provozovatel			
Kontrolu provedl	Pavel Brkal	Číslo kotelny	198
Datum kontroly	29.10.2022	číslo plynoměru	BK-G25 20717781



Natápěcí armatura - kotle a předávací stanice pro UT a TUV

typy kotlů pro UT	2x Vaillant VK 1504/9		
rok výroby	2006		
výr. číslo	210445301926, 210518301926		
výkon / příkon kotlů	2x 150 kW / 2x 163 kW		
		Celkový instalovaný výkon / příkon	300 kW / 326 kW
typ ohřivačů pro TUV	stojatý zásobník Regulus RBC-1000		
rok výroby	2014		
výr. číslo	H02207140373		
obsah zásobníku	1000 L		

Měření a regulace

typ regulace kotlů	Vaillant color MATIC 630
vzduchotechnika	nucený přívod čerstvého vzduchu
plynová čidla	čidlo CH4 J.T.O.

Čerpadla, elektroventily a armatury

kotlová čerpadla	2x Grundfos UPS 50-30 F, PC: 0450
čerpadlo pro UT	Grundfos MAGNA 1 65 – 120 F 340 PC : 1649
čerpadlo pro TUV	Wilo Yonos MAXO 30/0,5-10, v.č. 2120643/2022W32
cirkulační čerpadlo TUV	Wilo Stratos 30/1-12, v.č. 2030540/0508
odtoková jímka	v podlaze uvnitř kotelny
jištění kotlů	2x pojist ventil Duco 1" x 1 1/4" KD, 2,5 bar
jištění zásobníku	pojist ventil Duco 1" x 1 1/4" KBD, 8 bar
jištění systému	expanze Reflex N, 600 L, 6 bar, v.č. 60038
dopouštění systému	automatické dopouštění Reflex Magnocontrol, přes úpravnu vody
el. ventily, uzávěry	Belimo NM230A
hav.plynový ventil	Armagas BAP - DN100, NT

Záznam o odborné prohlídce kotelný - vyhl. 91/93 § 16

Stav izolace, armatur, kotlů...

kotlů	funkční, odpovídá stáří
potrubí UT	izolované, nepoškozené
čerpadla	funkční, v pořádku
uzávěry	těsnící, funkční
kouřovody	nepoškozené, bez závad

Revize, dokumentace, pomůcky...

označení rozvodů	označené
označení kotelný	kotelna označena
hasicí přístroje, revize	práškový, 6kg do : 3/2023
revize Elektro	do : 10/2025
revize Plyn.zařízení	do : 06/2024
revize komín.těles	do : 09/2023
revize tlakových nádob	do : 3/2023
servis kotlů	do : 09/2023
provozní řád	v kotelně
provozní deník	v pořádku, zápisy pravidelné
požární řád	v kotelně
kontrola BOZP	provedena
platnost lékárničky	do : 06/2026
stav prostor kotelný	suché a čisté prostředí

obsluha kotelný	p. Brkal	spojení	777773595
tepelný technik	p. Tichý	spojení	777773591

Závěr, poznámky, závady...

celkové hodnocení

zařízení je schopné bezpečného provozu

vypracoval

razítko a podpis

Pavel Brkal

Pavel Brkal
Příčná 183, 278 01
Kralupy nad Vltavou
IČO: 734 57 264, tel.: 728 347 007