



Avatop © 1997

ev. číslo: 24



datum provedení kontroly: 10.03.2022

Zpráva o PROVOZNÍ revizi tlakové nádoby v souladu ČSN 690012 čl.91

provozovatel, správní firma: G-Terma s.r.o, Armádní 778/18, 16500, Praha 6

Název a sídlo organizace, umístění TNS (označení provozu, nebo objektu):

plynová NTL kotelna

K Lesu 345/18 - Kamýk

revizi provedl a vypracoval: Tomáš Tichý - RT TNS ev.č.9887/6/21/R-TZ-NA, PK4,HK4

Popis tlakové nádoby:

Název tlakové nádoby:
Výrobce tlakové nádoby:
Umístění tlakové nádoby:
Revidovaný spotřebič - typ TNS:
Výrobní číslo nádoby:
Rok výroby:
Nejvyšší pracovní/zkušební přetlak:
Nejvyšší zkušební přetlak plynu:
Nejvyšší pracovní teplota:
Objem nádoby:
Pracovní látka:
Zodpovědný technik:

Tlaková expanzní nádoba s membránou
Reflex
suterén domu - kotelna
Reflex N
11L080860038
2012
600 kPa
900 kPa
120 °C
600 litrů
voda
p.Petr Brkal

Zjištěný stav - technické hodnoty revidovaného zařízení

Nádoba řádně instalovaná, výrobní štítek čitelný. Obsluha nádob přezkoušena dle čl. 6 přílohy ČSN 690012
Stavební a první tlaková zkouška byla provedena u výrobce nádoby.
Nádoba řádně osazena bezpečnostní výstrojí. Potrubí TNS je v dimenzi 1" osazené manometrem a sadou Reflex.
Systém TUV je jištěn pojistným ventilem Duco nastavený na tlak 2,5 baru.

Udaje o měření a zkouškách

Kontrola dokumentace:
Kontrola čistoty nádoby, manometru a pojist.ventilu nadlehčením:
Kontrola funkce ovladatelnosti uzávěrů osazených na nádobě:
Kontrola těsnosti nádoby:

vyhověla
vyhověla
vyhověla
vyhověla

Navržená opatření pro bezpečný a spolehlivý provoz - zjištěné závady a nedostatky

Při provádění kontrole byly zjištěny tyto závady:

závady



Rozdělovník: 1xRT, 2x G-Terma s.r.o

podpis a otisk razítka RT