

## **G-TERMA s.r.o. Armádní 778/18, Praha 6**

### **Podklad pro vyúčtování za tepelnou energii 2022 rozpis**

Cena je daněna 10% DPH - produkt je teplo.

Praha dne: 18.01.2023

**Kotelna:** K lesu 345/8, Praha 4

**Kotelna č:** 198

**Hodnota majetku kotelny:** 800 000,00 Kč

**Výkon:** 2 x 150 kW

<b>Pevné roční náklady:</b>	Kč
mzda obsluhy, pojištění mzdy, správní režie a zisk	59 938,00

<b>Ceny revizí:</b>	Kč
Revize a (kontrola) plynového zařízení	2 800,00
Odborná prohlídka kotelny	1 350,00
Kontrola komínu a kouřovodu	1 450,00
Roční servis kotlů 2 ks	6 200,00
Kalibrace čidla CO a CH4	2 200,00
Kontrola hasících přístrojů	550,00
Kontrola chemických hodnot vody UT	1 200,00
Revize TNS provozní 600L	1 700,00
Měření spalín dle TPG 70401	1 380,00
Roční prověrka BOZP pracoviště	400,00
MEZISOUČET	19 230,00

<b>Proměnné náklady:</b>	
opravy a servis strojního zařízení	38 583,00

<b>Náklady spojené s výrobou tepla:</b>			
stálý měsíční plat, režie tepla	0,960 Kč/m3	40300,00 m3	38 688,00
za distribuci rezervov. kapacity	103,09 Kč/MWh	434,20 MWh	44 760,92
za distribuci odebraný plyn	130,10 Kč/MWh	434,20 MWh	56 489,47
za dodávku komodity (plyn)	638,00 Kč/MWh	434,20 MWh	277 019,86
poplatek za operátora trhu	2,04 Kč/MWh	434,20 MWh	885,80
MEZISOUČET			417 844,05
CELKEM bez DPH			535 595,05
DPH snížená sazba	10%		53 560,00
CENA CELKEM			<b>589 155,05</b>

<b>Vyrobené teplo :</b>							
roční spotřeba plynu	40300 m3		434 200	kWh			
přepočtový koeficient			0,0036				
účinnost zařízení			0,88				
<b>výpočet množství tepla</b>	434 200	x	0,0036	x	0,88	=	<b>1376 GJ</b>
<b>náklad na 1 GJ</b>	589 155	:	1 376	=			<b>428 Kč</b>

Dodavatel:

**G-TERMA s.r.o.**  
Armádní 778/18  
165 00 Praha 6  
IČO: 26202808