

G-TERMA s.r.o. Armádní 778/18, Praha 6

Předběžná kalkulace nákladů na tepelnou energii pro rok 2024

Dohoda o ceně. Cena je daněna 12% DPH - produkt je teplo.

Praha dne: 26.11.2023

Kotelna: K lesu 345/8, Praha 4
Kotelna č: 198
Hodnota majetku kotelny: 800 000,00 Kč
Výkon: 2 x 150 kW

Pevné roční náklady:	Kč
mzda obsluhy	35 900,00
pojištění mzdy	12 565,00
správní režie a zisk	26 800,00
MEZISOUČET	75 265,00

Předpokládané ceny revizí:	Kč
Revize a (kontrola) plynového zařízení	3 300,00
Odborná prohlídka kotelny	1 550,00
Kontrola komínu a kouřovodu	1 600,00
Roční servis kotlů 2 ks	7 200,00
Revize elektro zařízení (1x za pět let 3800,- Kč, příští kontrola 10/2025)	0,00
Kalibrace čidla CO a CH4	2 500,00
Kontrola hasících přístrojů	700,00
Kontrola chemických hodnot vody UT	1 350,00
Revize TNS provozní 600L	2 000,00
Revize TNS vnitřní (1x za pět let 2000,- Kč, příští revize 3/2024)	2 000,00
Měření spalín dle TPG 70401	1 600,00
Roční prověrka BOZP pracoviště	500,00
Roční servis AD Reflex	2 900,00
Roční servis úpravny vody	800,00
MEZISOUČET	28 000,00

Proměnné náklady:	
opravy a servis strojního zařízení	50 000,00

Náklady spojené s výrobou tepla předpoklad:			
dodávka rz. kapacity, režie tepla	111,00 Kč/MWh	451,00 MWh	50 061,00
za distribuci rezervov. kapacity	128,00 Kč/MWh	451,00 MWh	57 728,00
za distribuci odebraný plyn	159,00 Kč/MWh	451,00 MWh	71 709,00
za dodávku komodity (plyn)	1495,00 Kč/MWh	451,00 MWh	674 245,00
poplatek za operátora trhu	2,20 Kč/MWh	451,00 MWh	992,00
CELKEM bez DPH			854 735,00
CELKEM bez DPH			1 008 000,00
DPH snížená sazba	12%		120 960,00
CENA CELKEM			1 128 960,00

Vyrobené teplo :									
roční spotřeba plynu	41000	m3		451 000	kWh				
přepočtový koeficient				0,0036					
účinnost zařízení				0,88					
výpočet množství tepla	451 000	x	0,0036	x	0,88	=	1 429	GJ	
náklad na 1 GJ	1 128 960	:	1 429	=	790	Kč			

Dodavatel:

G-TERMA s.r.o.
Armádní 778/18
165 00 Praha 6
IČO: 26202808

Po odsouhlasení prosím vraťte potvrzenou kopii, případně zašlete souhlas emailem!
Pokud nám potvrzení nezašlete do 15.1.2024 budeme považovat tuto kalkulaci za schválenou.