

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V PLYNOVÉ KOTELNĚ: K Lesu 345/18 <i>dle § 108 odst. 5 zákoníku práce</i>		Strana: 1	Provedl : Pavel Brkal Dne : 18.10.2023
č.	Požadavek předpisu / Zjištěná rizika	Zkontrolováno	Poznámka
I. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ, HASICÍ PŘÍSTROJ			
1	Bezpečnostní tabulky na vstupních dveřích Samoavírač na vstupních dveřích	✓	
2	Bezpečnostní tabulky v kotelně – označení rizik, zákazů, příkazů, pravidla bezpečné práce apod.	✓	
3	Označení snížených profilů, schodů, nebezpečných míst	✓	Není šrafování na schodech
4	Hasicí přístroj na viditelném místě	✓	
5	Pravidelné kontroly hasicích přístrojů	✓	Ano, 03/2024

II. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ			
1	Určena osoba odpovědná za provoz	✓	p. Tichý
2	Obsluha poučena, proškolená	✓	p. Brkal
3	Základní dokumentace	✓	
4	Místní provozní řád zpracován	✓	
5	Deník plynového zařízení veden	✓	Záznamy průběžné
6	Servis, kontroly a revize prováděny	✓	
7	Termín revize plynu stanoven	✓	Ano, 06/2024
8	Termín servisu kotlů stanoven	✓	Ano, 09/2024

III. ELEKTRICKÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ			
1	Vizuální kontrola elektrických rozvodů a osvětlení	✓	
2	Platná revize elektrických rozvodů	✓	
3	Termín revize stanoven	✓	Ano, 10/2025
4	Určeno prostředí	✓	


ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V PLYNOVÉ KOTELNĚ		Strana: 2	
č.	Požadavek předpisu / Zjištěná rizika	Zkontrolováno	Poznámka
IV. TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ			
1	Vizuální kontrola TNS (případná koroze apod.)	✓	
2	Určena osoba odpovědná za provoz	✓	p. Tichý
3	Obsluha poučena, proškolená	✓	p. Brkal
4	Kontroly, zkoušky a revize prováděny	✓	
5	Kontroly, zkoušky a revize zapisovány do provozních deníků	✓	
6	Termíny stanoveny	✓	Ano, 03/2024

V. KOMÍNY			
1	Vizuální kontrola kouřovodu	✓	
2	Kontroly spalinových cest prováděny	✓	
3	Termíny kontrol stanoveny	✓	Ano, 09/2024

VI. IDENTIFIKACE RIZIK			
1	Identifikace rizik je provedena.	✓	

VII. ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A NEDOSTATKY			
1	V průběhu kontroly pracoviště byly zjištěny následující závady a nedostatky :		Není šrafování na schodech

Razítko a podpis :


Pavel Brkal
 Příčná 183, 278 01
 Kralupy nad Vltavou
 IČO: 734 57 264, tel.: 728 347 007