



**Krotitelé
kotlů!**

TD SERVIS spol. s r.o., Řepčická 773/14, 102 00 Praha 10
IC: 60470364, DIČ: CZ60470364, Tel: +420 272 700 515,
Mob: +420 602 288 548, e-mail: info@krotitele-kotlu.cz, http: www.krotitele-kotlu.cz

SPECIALISTA NA TEPELNOU TECHNIKU VAILLANT GROUP

PROTOKOL o provedení servisní prohlídky plynového kotle

Přesná adresa instalace výrobku:	G-Terma
Telefon:	K Lebn 18 KL P-4

Typ kotle:	VK 1504/9	Výrobní číslo:	210514301916 crcc 310000-102U4
Druh hořáku:	Atmosf.	Druh paliva:	zp

Nastavení provozních hodnot:	
Nastavený výkon kotle (kW)	150
Provozní přetlak plynu na tryskách (kPa)	
Provozní přetlak plynu před kotlem (kPa)	2,1
Spotřeba paliva (Nm ³ /h, kg/h)	

Kontrola zabezpečovacích a provozních prvků:		Revize:	
Manostat tlaku plynu kPa	Revize elektro:	ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>
Bezpečnostní termostat °C	Revize plyn:	ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>
Ionizační sonda	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	Revize komínů:	ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>
Spalinový senzor	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	Tlaková zkouška:	ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola úniku plynu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	Vyjádření:	
Kontrola těsnosti	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	Schopen provozu:	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Kontrola průtoku TUV	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	Provedené kontroly označte X	

Prohlášení obsluhy zařízení:
Dne jsem byl seznámen s obsluhou zařízení, kterou jsem schopen vykonávat v plném rozsahu.

Jméno a příjmení:	Číslo osvědčení:	Vydal:	Podpis:
-------------------	------------------	--------	---------

Servisní firma:	Provozovatel:
Technik:	Provozovatel:
Datum:	Jméno a příjmení:
Podpis:	Podpis:
Razítko:	Razítko:

TD SERVIS
spol. s r.o.
TD SERVIS Praha 10, 102 00
Řepčická 773/14 DIČ: CZ60470364



**Krotitelé
kotlů!**

TD SERVIS spol. s r.o., Řepčická 773/14, 102 00 Praha 10
IC: 60470364, DIČ: CZ60470364, Tel: +420 272 700 515,
Mob: +420 602 288 548, e-mail: info@krotitele-kotlu.cz, http: www.krotitele-kotlu.cz

SPECIALISTA NA TEPELNOU TECHNIKU VAILLANT GROUP

PROTOKOL

o provedení servisní prohlídky plynového kotle

Přesná adresa instalace výrobku:	G-Term K Lesu 18 E1 P-4
Telefon:	

Typ kotle:	VK 1504/9	Výrobní číslo:	2104453019160001100010101
Druh hořáku:	Atmosf.	Druh paliva:	zp

Nastavení provozních hodnot:	
Nastavený výkon kotle (kW)	150
Provozní přetlak plynu na tryskách (kPa)	
Provozní přetlak plynu před kotlem (kPa)	41
Spotřeba paliva (Nm ³ /h, kg/h)	

Kontrola zabezpečovacích a provozních prvků:		Revize:	
Manostat tlaku plynu kPa	Revize elektro:	ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>
Bezpečnostní termostat 10.5 °C	Revize plyn:	ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>
Ionizační sonda	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	Revize komínů:	ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>
Spalinový senzor	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	Tlaková zkouška:	ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola úniku plynu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	Vyjádření:	
Kontrola těsnosti	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	Schopen provozu:	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Kontrola průtoku TUV	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	Provedené kontroly označte X	

Prohlášení obsluhy zařízení:
Dne jsem byl seznámen s obsluhou zařízení, kterou jsem schopen vykonávat v plném rozsahu.

Jméno a příjmení:	Číslo osvědčení:	Vydal:	Podpis:

Servisní firma:	Provozovatel:
Technik:	Provozovatel:
Datum:	Jméno a příjmení:
Podpis:	Podpis:
Razítko:	Razítko:
TD SERVIS spol. s r.o. TD SERVIS Praha 10, 102 00 Řepčická 773/14 DIČ: CZ60470364	