



Avatop © 1997

ev. číslo: 5



datum provedení kontroly: 05.03.2023

Zpráva o PROVOZNÍ revizi tlakové nádoby v souladu ČSN 690012 čl.91

provozovatel, správní firma: G-Terma s.r.o, Armádní 778/18, 16500, Praha 6

Název a sídlo organizace, umístění TNS (označení provozu, nebo objektu):

plynová NTL kotelna

K Lesu 345/18 - Kamýk

revizi provedl a vypracoval: Tomáš Tichý - RT TNS ev.č.9887/6/21/R-TZ-NA, PK4,HK4

Popis tlakové nádoby:

Název tlakové nádoby:

Tlaková expanzní nádoba s membránou

Výrobce tlakové nádoby:

Reflex

Umístění tlakové nádoby:

suterén domu - kotelna

Revidovaný spotřebič - typ TNS:

Reflex N

Výrobní číslo nádoby:

11L080860038

Rok výroby:

2012

Nejvyšší pracovní/zkušební přetlak:

600 kPa

Nejvyšší zkušební přetlak plynu:

900 kPa

Nejvyšší pracovní teplota:

120 °C

Objem nádoby:

600 litrů

Pracovní látka:

voda

Zodpovědný technik:

p.Petr Brkal

Zjištěný stav - technické hodnoty revidovaného zařízení

Nádoba řádně instalovaná, výrobní štítek čitelný. Obsluha nádob přezkoušena dle čl. 6 přílohy ČSN 690012
Stavební a první tlaková zkouška byla provedena u výrobce nádoby.

Nádoba řádně osazena bezpečnostní výstrojí. Potrubí TNS je v dimenzi 1" osazené manometrem a sadou Reflex.
Systém TUV je jištěn pojistným ventilem Duco nastavený na tlak 2,5 baru.

Tlaková nádoba je schopna bezpečného provozu. Příští PR TNS v 3/2024, VR v roce 2024

Údaje o měření a zkouškách

Kontrola dokumentace:

vyhověla

Kontrola čistoty nádoby, manometru a pojist.ventilu nadlehčením:

vyhověla

Kontrola funkce ovladatelnosti uzávěrů osazených na nádobě:

vyhověla

Kontrola těsnosti nádoby:

vyhověla

Navržená opatření pro bezpečný a spolehlivý provoz - zjištěné závady a nedostatky

Při provádění kontrole byly zjištěny tyto závady:

závady



Rozdělovník: 1xRT, 2x G-Terma s.r.o

podpis a otisk razítka RT