

G-TERMA s.r.o. Armádní 778/18, Praha 6

Podklad pro vyúčtování za tepelnou energii 2023 rozpis

Cena je daněna 10% DPH - produkt je teplo.

Praha dne: 20.01.2024

Kotelna: K lesu 345/8, Praha 4

Kotelna č: 198

Hodnota majetku kotelny: 800 000,00 Kč

Výkon: 2 x 150 kW

Pevné roční náklady:

mzda obsluhy, pojištění mzdy, správní režie a zisk

Kč

70 720,00

Ceny revizí:

Kč

Revize a (kontrola) plynového zařízení	3 100,00
Odborná prohlídka kotelny	1 480,00
Kontrola komínu a kouřovodu	1 550,00
Roční servis kotlů 2 ks	6 800,00
Kalibrace čidla CO a CH4	2 400,00
Kontrola hasících přístrojů	570,00
Revize TNS provozní 600L	1 900,00
Měření spalín dle TPG 70401	1 540,00
Roční prověrka BOZP pracoviště	480,00
Roční servis AD Reflex	2 800,00
MEZISOUČET	22 620,00

Proměnné náklady:

opravy a servis strojního zařízení

11 520,00

Náklady spojené s výrobou tepla:

stálý měsíční plat, režie tepla	101,79 Kč/MWh	365,58 MWh	37 212,00
za distribuci rezervov. kapacity	108,41 Kč/MWh	365,58 MWh	39 631,58
za distribuci odebraný plyn	136,47 Kč/MWh	365,58 MWh	49 890,62
za dodávku komodity (plyn)	1439,83 Kč/MWh	365,58 MWh	526 371,31
poplatek za operátora trhu	1,83 Kč/MWh	365,58 MWh	669,01
CELKEM bez DPH			653 774,52
CELKEM bez DPH			758 634,52
DPH snížená sazba	10%		75 863,00
CENA CELKEM			834 497,52

Vyrobené teplo :

roční spotřeba plynu	33454 m3	365 579 kWh	
přepočtový koeficient		0,0036	
účinnost zařízení		0,88	
výpočet množství tepla	365 579	x	0,0036 x 0,88 = 1 158 GJ
náklad na 1 GJ	834 498	:	1 158 = 721 Kč

Dodavatel:

G-TERMA s.r.o.
Armádní 778/18
165 00 Praha 6
IČO: 26202808