

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ  
(dle Vyhlášky 246/2001 Sb. a ČSN EN 1838 (360453))

## NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Perioda kontrol: 1x za rok, příp. dle návodu výrobce  
Způsob kontroly: vizuální kontrola při vypnutí elektrického napětí  
Provedl: Kandus Michal, OZO v PO č.o.Z-274/2000

Datum: 5. 9. 2024  
Termín příští revize: září 2025

Majitel: **Společenství vlastníků jednotek domu K Lesu č.p. 345, Kamýk, IČO: 27895262**

zapsané u OR pod spisovou značkou S 7760 vedená u Městského soudu v Praze

Adresa objektu/místo kontroly: K Lesu 345/8, Praha 4

| umístění zařízení | typ nouzového osvětlení | počet | výsledek/zjištěné závady |
|-------------------|-------------------------|-------|--------------------------|
| 1. PP garáže      | Beghel 4,8 V – 0,75 Ah  | 5     | bez zjevných závad       |

Výsledek: požárně bezpečnostní zařízení v objektu v době kontroly **je provozuschopné.**

V Praze dne: 06.09.2024

Razítko a podpis:

