

G-TERMA s.r.o. Armádní 778/18, Praha 6

Podklad pro vyúčtování za tepelnou energii 2024 rozpis

Cena je daněna 12% DPH - produkt je teplo.

Praha dne: 21.01.2024

Kotelna: K lesu 345/8, Praha 4

Kotelna č: 198

Hodnota majetku kotelny: 800 000,00 Kč

Výkon: 2 x 150 kW

Pevné roční náklady:	Kč
mzda obsluhy, pojištění mzdy, správní režie a zisk	75 265,00

Ceny revizí:	Kč
Revize a (kontrola) plynového zařízení	3 300,00
Odborná prohlídka kotelny	1 550,00
Kontrola komínu a kouřovodu	1 600,00
Roční servis kotlů 2 ks	7 200,00
Kalibrace čidla CO a CH4	2 460,00
Kontrola hasících přístrojů	590,00
Revize TNS provozní 600L	2 000,00
Revize TNS vnitřní (1x za pět let 2000,- Kč, příští revize 3/2029)	2 000,00
Roční prověrka BOZP pracoviště	500,00
MEZISOUČET	21 200,00

Proměnné náklady:	
opravy a servis strojního zařízení	45 867,00

Náklady spojené s výrobou tepla:			
dodávka rz. kapacity, režie tepla	110,80 Kč/MWh	382,15 MWh	42 342,00
za distribuci rezervov. kapacity	145,57 Kč/MWh	382,15 MWh	55 630,82
za distribuci odebraný plyn	183,43 Kč/MWh	382,15 MWh	70 098,01
za dodávku komodity (plyn)	1495,00 Kč/MWh	382,15 MWh	571 316,10
poplatek za operátora trhu	2,83 Kč/MWh	382,15 MWh	1 081,49
CELKEM bez DPH			740 468,42
CELKEM bez DPH			882 800,42
DPH snížená sazba	12%		105 936,00
CENA CELKEM			988 736,42

Vyrobené teplo :									
roční spotřeba plynu	35004	m3	382 151		kWh				
přepočtový koeficient			0,0036						
účinnost zařízení			0,88						
výpočet množství tepla	382 151	x	0,0036	x	0,88	=	1 211	GJ	
náklad na 1 GJ	988 736	:	1 211	=	817	Kč			

Dodavatel:

G-TERMA s.r.o.
Armádní 778/18
165 00 Praha 6
IČO: 26202808