

KANFAS

servis požárních služeb

Michal KANDUS

technicko - organizační činnost v PO

Drnovská 20/45

161 00 Praha 6 - Ruzyně

Provozovna: Hilmarova 678, Praha 5 - Hlubočepy

IČ: 17020271

DIČ: CZ6803180692

Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 13. 4. 1994

tel/fax : 603 233 854

e-mail : info@kanfas.cz

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení - zásobování požární vodou

Zpráva o periodické provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou
dle ČSN 73 0873, ČSN EN 671-1, 2, 3.

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Objekt: K Lesu 345/ 8 - 18
Praha 4 - Kamýk

ZPRÁVA A

Základní údaje

I. Místo kontroly: K Lesu 345
Praha 4 - Kamýk

Číslo HS:

Majitel objektu: Společenství vlastníků jednotek domu K Lesu č.p. 345, Kamýk
K Lesu 345/8
Praha 4 - Kamýk

Zastoupený: OptimCare s.r.o.
Ve Smečkách 605/3
Praha 1 - Nové Město

Pracovní okres vodáren:

II. V objektu byl zřízen požární vodovod podle projektu projektové dokumentace:

Zpracovatel
Datum zpracování

III. Zdroj vody veřejný vodovodní řád
Druh rozvodů větrový
DN 80

IV. V objektu je instalován

Vnitřní požární vodovod	nástěnný hydrant D25	ks
	nástěnný hydrant C52	ks
	hydrantový systém DN25	ks
	hydrantový systém DN19	9 ks
	tlak zvyšovací stanice	Ne
Nezavodněný požární vodovod	Suchovod	Ne
Vnější požární vodovod	nadzemní hydrant 2x C52	ks
	podzemní hydrant 2x C52	ks
	tlak zvyšovací stanice	Ne

V. Kontrola provedena 4.9.2026

Kontrolu provedl Vlastimil Vaněček, č. 1508
Přítomni p. Novák
Přílohy zprávy A, B, závěr

Zjištěný stav kontroly: Hydrantová síť je provozuschopná omezeně.

Doklad vystavil OZO v PO č.osvědčení: Z-274/2000



ZPRÁVA B

o měření průtokových a tlakových parametrů odběrních míst požární vody
dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
a ČSN EN 671-1, 2, 3 čl. 10.3 Stabilní hasící zařízení - Hadicové systémy

I. minimální požadavky dle ČSN 73 0873

25D - 5,0 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 0,27 l.s-1
52C - 12,5 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 1,7 l.s-1
75B - 2x 12,5 mm	P 1 = 0,2 MPa	Q = 4,8 l.s-1

dle ČSN EN 671-1

Průměr hubice	Minimální průtok Q l/min			Součinitel K
	p = 0,2 MPa	p = 0,4 MPa	p = 0,6 MPa	
6,0 mm	24	34	41	17
8,0 mm	39	56	68	28
10,0 mm	59	84	102	42

Měření bylo provedeno zařízením: Venturiho dýza, číslo:		
Korekce na tlakové ztráty při měření (MPa):		

II. naměřené hodnoty

K Lesu 345	č. H	P1 (MPa)	P2 (MPa)	P1 - P2	Q(l.s-1)
K Lesu 345 - dvůr					
podzemní hydrant	HS 1	0,46		0,23	0,38
podzemní hydrant	HS 2	0,48		0,24	0,39
K Lesu 345/10					
2.NP	HS 1	0,46		0,23	0,38
K Lesu 345/10A					
2.NP	HS 1	0,48		0,24	0,39
K Lesu 345/12					
2.NP	HS 1	0,46		0,23	0,38
K Lesu 345/12A					
2.NP	HS 1	0,48		0,24	0,39
K Lesu 345/14					
2.NP	HS 1	0,44		0,22	0,37
K Lesu 345/16					
2.NP	HS 1	0,46		0,23	0,38
K Lesu 345/18					
2.NP	HS 1	0,48		0,24	0,39
K Lesu 345/8					
2.NP	HS 1	0,48		0,24	0,39
K Lesu 345/8A					
2.NP	HS 1	0,48		0,24	0,39

ZÁVĚR Z KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI

z provedené kontroly vodovodu a příslušenství dle ČSN 73 0873

I. Místo kontroly: K Lesu 345
Praha 4 - Kamýk

Číslo samosprávy:

Majitel objektu: Společenství vlastníků jednotek domu K Lesu č.p. 345, Kamýk
K Lesu 345/8
Praha 4 - Kamýk

Zastoupený: OptimCare s.r.o.
Ve Smečkách 605/3
Praha 1 - Nové Město

I. Hodnoty celkového přetlaku a množství požární vody

Z této kontroly bylo zjištěno, že naměřené hodnoty tlaku a množství požární vody jsou dostatečné a odpovídají požadavkům ČSN.

II. Kontrola příslušenství

V objektu je instalován hydrantový systém Hasil - hadicový naviják s tvarově stálou hadicí dle ČSN EN 671-1; 30 m, Ø 10 mm - bez zjevných závad.

Podle EN 671-1 a/nebo EN 671-2 se mají všechny hadice každých 5 let natlačit na nejvyšší pracovní tlak.

V objektech 345/10, 345/10A, 345/12, 345/12A, 345/8 nelze bezpečně naplno otevřít dvířka hydrantového systému - překáží odvíjení hadice z bubnu.

Tlaková zkouška hadic 9x provedena v 09/2026 - platnost do 09/2031.

III. Technické závady

Technické závady - V objektech 345/10, 345/10A, 345/12, 345/12A, 345/8 nelze bezpečně naplno otevřít dvířka hydrantového systému - překáží odvíjení hadice z bubnu.

IV. Termín příští kontroly

září 2027

V. Požární hydranty v objektu

Kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou odpovídá, mimo HS v objektech 345/10, 345/10A, 345/12, 345/12A, 345/8 požadavkům souboru českých technických norem v oboru požární ochrany a souvisejících předpisů požární ochrany. Tuto revizní zprávu je nutno uložit v požární dokumentaci k objektu.