

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ
(dle Vyhlášky 246/2001 Sb. a ČSN EN 1838 (360453))

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Perioda kontrol: 1x za rok, příp. dle návodu výrobce
Způsob kontroly: vizuální kontrola při vypnutí elektrického napětí
Provedl: Kandus Michal, OZO v PO č.o.Z-274/2000

Datum: 4. 9. 2026
Termín příští revize: září 2027

Majitel: **Společenství vlastníků jednotek domu K Lesu č.p. 345, Kamýk, IČO: 27895262**

zapsané u OR pod spisovou značkou S 7760 vedená u Městského soudu v Praze

Adresa objektu/místo kontroly: K Lesu 345/8, Praha 4

umístění zařízení	typ nouzového osvětlení	počet	výsledek/zjištěné závady
1. PP garáže	Beghel 4,8 V – 0,75 Ah	5	bez zjevných závad

Výsledek: požárně bezpečnostní zařízení v objektu v době kontroly **je provozuschopné**.

Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole požárně bezpečnostních zařízení byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce požárně bezpečnostních zařízení.

Pokud není k dispozici průvodní dokumentace nebo neexistuje výrobce, postupuje se podle průvodní dokumentace a podmínek stanovených výrobcem technicky nebo funkční srovnatelného druhu/typu požárně bezpečnostního zařízení.

V Praze dne: 07.09.2026

Razítko a podpis:

