

Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce					Protokol: 300 264040 Kontrola provedena: 04.09.2026 Provedl : Vlastimil Vaněček, č. 1508 Následující kontrola: září 2027				
Odběratel : Společenství vlastníků jednotek domu K Lesu č.p. 345, Kamýk K Lesu 345/8 14200 Praha 4 - Kamýk IČ: 27895262 DIČ :					Dodavatel : Michal KANDUS Drnovská 20/45 161 00 Praha 6 - Ruzyně IČ : 17020271 DIČ : CZ6803180692 Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 13. 4. 1994 Tel/fax:603 233 854 E-mail : info@kanfas.cz				
Místo kontroly : K Lesu 345 K Lesu 345/ 8 - 18 142 00 Praha 4 - Kamýk									

č.	Umístění	Typ	Druh	Výrobce	Výr. číslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak. zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly
						1	2	3				
1	1.PP garáže	P6Te	P	HH	29279	x			2025	09/30		odpovídá
2	1.PP garáže	P6Te	P	HH	75389				2026	09/31	nový hasicí přístroj	odpovídá
3	1.PP garáže	P6Te	P	HH	46178				2026	09/31	nový hasicí přístroj	odpovídá
4	1. PP garáže	PG6 LE	P	T	046909			C	2006	09/26	likvidace starého přístroje	vyřazen
5	1. PP garáže	PG6 LE	P	T	017933			C	2002	09/26	likvidace starého přístroje	vyřazen

Provedené úkony			ks	Legenda	
1	kontrola hasicího přístroje		1	Druh	P– práškový; C– CO2; V– vodní; H – halonový; Pě- pěnový
2	periodická zkouška		0	Výrobce	HH – Hastex&Haspr; KV – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria, Č – Červinka;
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně		2		E – ETS; G – Gloria; K – Kodreta; N – Neuruppin; T – Tepostop; J - Jiný

Důvod k vyřazení přístroje: A - vadný - nelze opravit předepsaným způsobem; B - nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby; C - starší 40 let (sněhové) nebo 20 let (ostatní). Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka.

Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů	Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP
---	---

Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje provozuschopné.

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z-274/2000



Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce: