

ZPRÁVA

Název a adresa dodavatele:



SAMPO - technické služby PO
Vršovická 16/919, Praha 10 101 00
TEL: 271 746 825 MOBIL: 604 418 883

Název a adresa objednatele / provozovatele:

SVJ DOMU KLESU č.p. 345

Klesu 345/18

14200 Praha 4

IČ: 27895262

Objednávka / smlouva č.

73

Místo práce:

dtto

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy ČSN EN 671-3

PERIODICKÁ REVIZE a ÚDRŽBA HYDRANTOVÝCH SYSTÉMŮ

(roční kontrola provedena podle zásad ČSN EN 671-3 čl. 6, 7, 8, 9 a 10)

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| a) | zařízení je přístupné, nepoškozené, komponenty nejsou zkorodovány a jsou těsné | ☒ |
| b) | návody k obsluze jsou jasné a čitelné | ☒ |
| c) | umístění je zřetelně označeno | ☒ |
| d) | upevnění je vhodné pro daný účel, je stabilní a pevné | ☒ |
| e) | průtok vody je rovnoměrný a dostatečný | ☒ |
| f) | tlakoměr (je-li namontován) pracuje správně ve svém rozsahu | ☒ |
| g) | hadice - nejsou známky popraskání, pokroucení, opotřebení nebo poškození | ☒ |
| h) | hadicové úvazy nebo spony jsou správného typu a pevné | ☒ |
| i) | buben na hadici se otáčí volně a obou směrech | ☒ |
| j) | u výkyvných navijáků se rameno otáčí snadno a má výkyv 180° | ☒ |
| k) | uzavírací ventil je správného typu, funguje lehce a správně | ☒ |
| l) | správná činnost samočinného uzavíracího a odpojovacího servisního ventilu | ☒ |
| m) | stav přívodního potrubí bez známek poškození nebo opotřebení | ☒ |
| o) | správný typ proudnice a snadno ovladatelná | ☒ |
| p) | funkce všech hadicových vodítek, správné a pevné uchycení | ☒ |
| q) | hadicový naviják a hydrantový systém schopen okamžitého použití | ☒ |

ZÁVĚR:

**Revidované zařízení po kontrole vyhovuje - nevyhovuje
k hasebnímu zásahu**

(tabulka revidovaných míst a naměřených hodnot uvedena na straně 2 tiskopisu)

Dodaný materiál / náhradní díly :

Příští kontrola HP určena na:

9/2015

Datum provedení :

25.9.2014

Kontrolu provedl / oprávněná osoba :

MILAN FRÝBA
SERVIS HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
Kružberská 1910/5, 100 00 Praha 10
IČO: 66853923

Převzal :

Tabulka odběrných míst a naměřených hodnot

Číslo	Místo umístění hydrantu	Hydrant D25 / C52	Hydrant SYSTÉM	Hydrant PODZEM	Potrubí NEZAVOD	Ø hubice proudnice	HD tlak MPa	Množství l/s	Vyhovuje ANO NE	
	Dům č. 8									
	2.p. chodba		25/30m			10mm	0,22	1,19	X	
	Dům č. 8a									
	2.p. chodba		25/30m			10mm	0,22	1,19	X	
	Dům č. 10									
	2.p.		25/30m			10mm	0,22	1,19	X	
	Dům č. 10a									
	2.p.		25/30m			10mm	0,22	1,19	X	
	Dům č. 12									
	2.p.		25/30m			10mm	0,22	1,19	X	
	Dům č. 12a									
	1.p.		25/30m			10mm	0,24	1,24	X	
	Dům č. 14									
	1.p.		25/30m			10mm	0,24	1,24	X	
	Dům č. 16									
	1.p.		25/30m			10mm	0,24	1,24	X	
	Dům č. 18									
	1.p.		25/30m			10mm	0,24	1,24	X	

Závady zjištěné při provozních kontrolách se musí odstraňovat tak, aby byla zaručena trvalá provozuschopnost odběrných míst. Nefunkční zařízení musí být zřetelně označeno nápisem „MIMO PROVOZ“.