

Záznam o kapacitním měření vnějších odběrních míst (DN 80, DN 100, podzemní hydrant, sloupový hydrant, výtokový stojan, plnicí místo) určených pro odběr požární mobilní techniky dle tab.2, čl.5.7 a čl.C.1.3.e-1-5)
ČSN 73 0873.

STAVBA / OBJEKT : K LESU 34518 PRAHA 4

Měření bylo provedeno : T-kusem s proměnným průměrem výtokového otvoru na cloně (vyhl. č.2/1994 Sb. - příl.č.2)

I. Základní vztah stanovení průtočného množství : $Q = 0,035 \cdot K_p \cdot D^2 \cdot (P)^{1/2}$

[illegible]

Poznámka:

V případě nedostatečných provozních parametrů vnějších odběrních míst uvedených v této Zprávě, které není možné

bezprostředně po kontrole odstranit, je povinen dle čl. C.2.3. ČSN 73 0873 provozovatel zařízení neprodleně oznámit tuto skutečnost

územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru.

Tabulka 2 – Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže

Číslo položky	Druh objektu a jeho mezní plocha požárního úseku S v m^2	Potrubí DN v mm	Odběr Q ($l \cdot s^{-1}$) pro $v = 0,8 \text{ m} \cdot s^{-1}$ (doporučená rychlost)	Odběr Q ($l \cdot s^{-1}$) pro $v = 1,5 \text{ m} \cdot s^{-1}$ (s požárním čerpadlem) ³⁾	Obsah nádrže požární vody v m^3
1	Rodinné domy do zastavěné plochy $S \leq 200$ a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy $S^{II} \leq 120$	80	4	7,5	14
2	Nevýrobní objekty o ploše $120 < S^{II} \leq 1\,000$; výrobní objekty a sklady do plochy $S^{II} \leq 500$; čerpací stanice kapalných a zkapalněných plyných pohonných hmot	100	6	12	22
3	Nevýrobní objekty o ploše $1\,000 < S^{II} \leq 2\,000$; Výrobní objekty a sklady o ploše $500 < S^{II} \leq 1\,500$; otevřená technologická zařízení do plochy $S^{II} \leq 1\,500$	125	9,5	18	35
4	Nevýrobní objekty o ploše $S^{II} > 2\,000$; Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše $S^{II} > 1\,500$	150	14	25	45
5	Objekty s vysokým požárním zatížením ²⁾ ($p > 120 \text{ kg} \cdot m^{-2}$) a současně s plochou $S^{II} > 2\,500$	200	25	40	72

¹⁾ Plocha S v m^2 představuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních úseků je dána součtem ploch užitných podlaží).

²⁾ U položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet.

³⁾ U hasebního zásahu lze připojením mobilní techniky na hydrant překročit doporučenou rychlost proudění vody v potrubí ($v = 0,8 \text{ m} \cdot s^{-1}$) až na hodnotu $v = 2,5 \text{ m} \cdot s^{-1}$, aby se zabránilo „kavitačnímu“ režimu při provozu požárního čerpadla vlivem zvýšených hydraulických ztrát byla pro účely této normy navržena nižší hodnota rychlosti, a to $v = 1,5 \text{ m} \cdot s^{-1}$.