

ZPRÁVA

Název a adresa dodavatele:  SAMPO - technické služby PO Vršovická 16/919, Praha 10 101 00 TEL: 271 746 825 MOBIL: 604 418 883		Název a adresa objednatele / provozovatele: SVS DOMU K LESU č.p.345 K lesu 345/8 142 00 Praha 4 IČ: 27895262	
Objednávka / smlouva č. 73		Místo práce: dtto	

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy ČSN EN 671-3

PERIODICKÁ REVIZE a ÚDRŽBA HYDRANTOVÝCH SYSTÉMŮ

(roční kontrola provedena podle zásad ČSN EN 671-3 čl. 6, 7,8, 9 a 10)

a)	zařízení je přístupné, nepoškozené, komponenty nejsou zkorodovány a jsou těsné	X
b)	návody k obsluze jsou jasné a čitelné	X
c)	umístění je zřetelně označeno	X
d)	upevnění je vhodné pro daný účel, je stabilní a pevné	X
e)	průtok vody je rovnoměrný a dostatečný	X
f)	tlakoměr (je-li namontován) pracuje správně ve svém rozsahu	/
g)	hadice - nejsou známky popraskání, pokroucení, opotřebení nebo poškození	X
h)	hadicové úvazy nebo spony jsou správného typu a pevné	X
i)	buben na hadici se otáčí volně a obou směrech	X
j)	u výkyvných navijáků se rameno otáčí snadno a má výkyv 180°	X
k)	uzavírací ventil je správného typu, funguje lehce a správně	X
l)	správná činnost samočinného uzavíracího a odpojovacího servisního ventilu	/
m)	stav přívodního potrubí bez známek poškození nebo opotřebení	X
o)	správný typ proudnice a snadno ovladatelná	X
p)	funkce všech hadicových vodítek, správné a pevné uchycení	/
q)	hadicový naviják a hydrantový systém schopen okamžitého použití	X

ZÁVĚR:

Revidované zařízení po kontrole vyhovuje - nevyhovuje
k hasebnímu zásahu

(tabulka revidovaných míst a naměřených hodnot uvedena na straně 2 tiskopisu)

Dodaný materiál / náhradní díly :	Příští kontrola HP určena na: 9/2016	Datum provedení : 23.9.2015
	Kontrolu provedl / oprávněná osoba : LUDEK STEBEL POŽÁRNÍ SERVIS Hasící přístroje, hydranty, požární kypky Na Malovance 589/18, Praha 6 IČ: 71660542 DIČ: CZ6910244957	
Převzal :		

Tabulka odběrních míst a naměřených hodnot

Číslo	Místo umístění hydrantu	Hydrant D25 / C52	Hydrant SYSTÉM	Hydrant PODZEM	Potrubí NEZAVOD	Ø hubice proudnice	HD tlak MPa	Množství Vs	Vyhovuje ANO NE	
	Dům č. 8									
	2.p. chodba		25/30			10mm	0,22	1,19	X	
	Dům č. 8a									
	2.p. chodba		25/30m			10mm	0,22	1,19	X	
	Dům č. 10									
	2.p.		25/30m			10mm	0,22	1,19	X	
	Dům č. 10a		25/30m							
	2.p.					10mm	0,22	1,19	X	
	Dům č. 12									
	2.p.		25/30m			10mm	0,22	1,19	X	
	Dům č. 12a									
	1.p.		25/30m			10mm	0,24	1,24	X	
	Dům č. 14									
	1.p.		25/30m			10mm	0,24	1,24	X	
	Dům č. 16									
	1.p.		25/30m			10mm	0,24	1,24	X	
	Dům č. 18									
	1.p.		25/30m			10mm	0,24	1,24	X	

Závady zjištěné při provozních kontrolách se musí odstraňovat tak, aby byla zaručena trvalá provozuschopnost odběrních míst. Nefunkční zařízení musí být zřetelně označeno nápisem „MIMO PROVOZ“.