

Naměřené a zjištěné hodnoty

Zpráva 2018007, zpracoval Tomáš Köhler, ev.č.osvědčení : 2441/2/14/R-EZ-E2A, dne 2.7.2018

Tabulky související s prostory

1 - garáž

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor normální

ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AA5 - teplota okolí od +5 st.C do +40 st.C

ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací

ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AE1 - cizí tělesa - zanedbatelná

ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AE4 - cizí tělesa - lehká prašnost

Popisné tabulky prostorů

Beghelli 544 8SE,8W

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)
1	Nouzové svítidlo II.tř	IP 42	5	0,008

Tabulky související s rozvaděči

1 - Rozváděč rezie domu

rozdávěč rezie RG,plastový,výrobce elektrostav glozyga s.r.o.,výrobní číslo 2005-0002-0143,400V,230V,TNC

Vývody rozvaděčů

Č.	Obvod	Jištění	I _{jm} (A)	Vedení mm ²	Ri (MΩ)	Zsm (Ω)
101	FA1	MOEL/C/3	10,00	CYKY 5x1,5	3x > 200	1,5

světla 1 a nouzová světla, obvod měřen v posledním nouzovém svítidle č.5.