

Příloha č. 4 - Protokol o konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu

Název stavebního objektu	Bytový dům
Místo stavby	Klesu 345 P. 4
Označení zkoušené části vodovodu	Rozvod TUV a SV pro byt č. 1
Stavebník	p. Kopřivová
Sídlo stavebníka	kuchyně + zahradní ústředí
Odpovědný zástupce stavebníka	
Objednavatel	SPRAK s.r.o.
Odpovědný zástupce objednatele	p. Krejčí
Zhotovitel vnitřního vodovodu	vodovod v provozu
Odpovědný zástupce zhotovitele	
Datum tlakové zkoušky vnitřního vodovodu	12. 9. 2013
Tlakoměr - typ, číslo použitého tlakoměru	SITEM ISPESL KLA 6
Zkušební látka	VODA
Zkušební přetlak *)	MPa 0,42
Začátek zkoušky (dosažení zkušebního přetlaku)	čas 9:40
Zahájení měření	čas 9:40
Přetlak na tlakoměru	kPa 420
Doba trvání zkoušky	minut 30
Pokles tlaku	kPa 0

Výsledek tlakové zkoušky vnitřního vodovodu	VYHOVUJE**) NEVYHOVUJE**)
---	--------------------------------------

Podpisy odpovědných zástupců

Odpovědný zástupce stavebníka	
Odpovědný zástupce objednatele	
Odpovědný zástupce zhotovitele	



*) Odečteno na tlakoměru po zahájení tlakové zkoušky

**) Nehodící se škrtněte

Příloha č. 4 - Protokol o konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu

Název stavebního objektu	Bytový dům
Místo stavby	K Lesu 345 P.4
Označení zkoušené části vodovodu	Rozvod TUVa SV pro byt č. 1
Stavebník	pi. kopřivová
Sídlo stavebníka	Koupelna + WC + pračka
Odpovědný zástupce stavebníka	
Objednavatel	SPRAK sro
Odpovědný zástupce objednavatele	p. krčál
Zhotovitel vnitřního vodovodu	vodovodu provozu
Odpovědný zástupce zhotovitele	-
Datum tlakové zkoušky vnitřního vodovodu	12. 9 2013
Tlakoměr - typ, číslo použitého tlakoměru	SITEM ISPESL KL 1.6
Zkušební látka	VODA
Zkušební přetlak *)	MPa 0,41
Začátek zkoušky (dosažení zkušebního přetlaku)	čas 09:00
Zahájení měření	čas 09:00
Přetlak na tlakoměru	kPa 410, 410
Doba trvání zkoušky	minut 30
Pokles tlaku	kPa 0

Výsledek tlakové zkoušky vnitřního vodovodu	VYHOVUJE**)	NEVYHOVUJE**)
---	-------------	--------------------------

Podpisy odpovědných zástupců

Odpovědný zástupce stavebníka	
Odpovědný zástupce objednavatele	
Odpovědný zástupce zhotovitele	



*) Odečteno na tlakoměru po zahájení tlakové zkoušky

**) Nehodící se škrtněte



Technik pro tlakové zkoušky vnitřních vodovodů

OSVĚDČENÍ

ev. číslo: CIČR – 033 /2013

o odborné způsobilosti k provádění tlakových zkoušek vnitřních vodovodů
na základě úspěšného absolvování školení dle technického předpisu
TPW – Vnitřní vodovod – W 660-1 / Z 1.

Osvědčení je platné 5 let ode dne vydání.

pro Jana Štuksu

rodné číslo 510601/116

V Praze dne 24. 6. 2013

CECH INSTALATÉRŮ
České republiky
PŘÍVORŠKA 6
PRAHA 8 – ŽITNICE
PŘÍVORŠKA 6

[Signature]
podpis, razítko