

## Příloha č. 4 - Protokol o konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu

Název stavebního objektu	Bytový dům	
Místo stavby	K Lesu 345 P.4	
Označení zkoušené části vodovodu	Rozvod TUV a SV pro byt č. 3	
Stavebník	př. Žáková	
Sídlo stavebníka		
Odpovědný zástupce stavebníka		
Objednavatel	SPRAK s.r.o.	
Odpovědný zástupce objednavatele	p. Král	
Zhotovitel vnitřního vodovodu	vodovod v provozu	
Odpovědný zástupce zhotovitele		
Datum tlakové zkoušky vnitřního vodovodu	12. 9. 2013 K	
Tlakoměr - typ, číslo použitého tlakoměru	SITEM ISPE32 KL 1.6	
Zkušební látka	VODA	
<b>Zkušební přetlak *)</b>	<b>MPa</b>	4.1
Začátek zkoušky (dosažení zkušebního přetlaku)	čas	10 <sup>00</sup>
Zahájení měření	čas	1030
Přetlak na tlakoměru	kPa	410
Doba trvání zkoušky	minut	30
<b>Pokles tlaku</b>	<b>kPa</b>	Ø

<b>Výsledek tlakové zkoušky vnitřního vodovodu</b>	<b>VYHOVUJE**)</b>	<b>NEVYHOVUJE**)</b>
--	--------------------	----------------------

Podpisy odpovědných zástupců

Odpovědný zástupce stavebníka	
-------------------------------	--

Odpovědný zástupce objednavatele	
----------------------------------	--

Odpovědný zástupce zhotovitele	
--------------------------------	--




\*) Odečteno na tlakoměru po zahájení tlakové zkoušky

\*\*) Nehodící se škrtněte



Technik pro tlakové zkoušky vnitřních vodovodů

# OSVĚDČENÍ

ev. číslo: CIČR – 033 /2013

o odborné způsobilosti k provádění tlakových zkoušek vnitřních vodovodů  
na základě úspěšného absolvování školení dle technického předpisu  
TPW – Vnitřní vodovod – W 660-1 / Z 1.

Osvědčení je platné 5 let ode dne vydání.

pro Jana Štuksu

rodné číslo 510601/116

V Praze dne 24. 6. 2013

CECH INSTALATÉRŮ  
České republiky  
PRÁVNÍK  
PRAHA 6 – ŽITON  
CIČR INST. 01

[Signature]  
podpis, razítko